

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-398
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 04 . 07 . 2023 г.

Контрагент

Наименование: ООО "УО "Респект"

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, пр-кт Космонавтов, д 26, офис 223Б

Телефон: 73903161482

Лицевой счет: 2150000602

Объект

Наименование: 655102, Хакасия Респ, р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 39

Адрес: 655102, Хакасия Респ, р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 39

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Шайбовый ввод Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Шайбовый ввод Отопление	6,0	15	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			05.07.2023