

Акт

Проверки готовности объекта к отопительному сезону

Р.п. Усть-Абакан

«04» августа 2023 г.

Наименование объекта **жилой дом**

Адрес объекта: ул. Пионерская 39

Представитель обслуживающей организации: генеральный директор ООО «УО «Респект»

1. Промывка системы отопления (наличие акта), результат проверки: Акт от 04.07.2023; промыта, гидравлика проведена 04.07.2023
2. Состояние запорной арматуры : удовлетворительно
3. Грязевик отсутствует
4. Теплоизоляция внутридомовых тепловых сетей: проходит по квартирам
5. Наличие приборов учета: отсутствует
6. Освещение: удовлетворительно
7. Наличие доступа посторонних лиц в подвал: отсутствует
8. Утепление окон, дверей: удовлетворительно
9. Подъездное отопление: имеется
10. Состояние подвала: удовлетворительно
11. Дополнительные замечания: _____

Заключение о готовности системы теплоснабжения объекта к отопительному сезону:

Объект к отопительному сезону _____

Петров

Представитель обслуживающей организации: Трунова Е.С.

297